



**Spett.: COGEIDE S.P.A. - (AP) - FARA GERA D'ADDA  
S.S. CREMASCA, 591  
24050 MOZZANICA (BG)**

**Rapporto di Prova N. 2227 - 2019 del 22/03/2019**

**Prelievo eseguito da:** Cliente **Data di prelievo:** 20/03/19  
**Data ricevimento:** 20/03/19 **Data inizio prova:** 20/03/19 **Data termine prova:** 21/03/19  
**Descrizione Campione:** 016096D490P01 Distretto 1 - Centro Nord - acqua pozzo Via Gorizia (ex caseificio) - (uscita filtro) - Fara Gera D'Adda

Prova	UM	Valore	Inc.	Limite	Metodica
1,2-dicloroetano	µg/L	< 1,0		Max 3 (1)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
1,2-dicloropropano	µg/L	< 1,0			EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
Cloruro di metilene	µg/L	< 1,0			EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
Tetracloroetilene	µg/L	< 1,0			EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
Tetracloruro di carbonio*	µg/L	< 1,0			EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
Tricloroetilene	µg/L	< 1,0			EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
1,1,1-tricloroetano	µg/L	< 1,0			EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
Tetracloroetilene + Tricloroetilene	µg/L	< 1,0		Max 10 (1)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017

(1) D.Lgs. 31 del 02.02.2001 - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001

**Note:**

Il rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il campione viene conservato in laboratorio per 10 gg dopo la data di stampa. L'incertezza di misura, espressa come incertezza estesa, è stata ottenuta con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia di circa il 95%. UM=Unità di Misura; Inc.=Incertezza estesa; (#)=Prova subappaltata; A=Assente, P=Presente; per il parametro Colore 0 = Conforme - 1= Non conforme. Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di Consulenze Ambientali SpA. Sui Rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo si precisa che il numero di iscrizione al Registro Regione Lombardia è 030016301001. Eventuali prove microbiologiche presenti sul Rapporto di prova sono eseguite in piastra singola in conformità alla ISO 7218, se eseguite su più diluizioni. Se alla voce "Campionamento eseguito da" compare la dicitura Tecnico/i C.A. si intende Tecnico/i Consulenze Ambientali SpA. CA PO = Procedura interna del laboratorio Consulenze Ambientali SpA. Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile perché al di sotto del limite di quantificazione del laboratorio. In merito alle sommatorie: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati; le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero). Per la prova "Cianuri totali" metodo M.U. 2251:2008, il risultato è stato corretto per il fattore di recupero.

\* = Prova non accreditata da ACCREDIA

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate da ACCREDIA

<b>Responsabile di Laboratorio</b>
Dr. Raffaella Gibellini
Chimico Ordine dei Chimici Provincia di Bergamo Iscrizione n° 164

